



ÉMI-TÜV

CA-1825566-1 számú igazolás a „Thermonia homlokzati vakolat alapozó” megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján

Megbízó:

THERMONIA Kft.
H-3534 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.

A R-1825566 számú vizsgálati jegyzőkönyv és a beadott dokumentációk alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta

“Thermonia homlokzati vakolat alapozó”

melyeket a Thermonia Kft. gyárt, a vizsgálataink és a benyújtott dokumentáció alapján megfelelnek az alábbi paramétereknek:

Vizgózáteresztés: 69,124 gm²/nap sd: 0,308m V2 –
közepes vízgózáteresztésű, Tapadása beton felületen:
1.50 MPa


Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

Bevonóanyagok és bevonatrendszerek kültéri falazatra és betonra. 1. rész: Osztályba sorolás

Érvényes: 2024/02/28, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Budapest, 2022.02.28.




Varjú András
Osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.