



ÉMI-TÜV

CA-1825556-3 számú igazolás a „Thermonia szilikon homlokzati vakolat 1,5mm kapart” megnevezésű mintákról a gyártó megbízása alapján

Megbízó:

THERMONIA Kft.
H-3534 Miskolc, Kerpely Antal utca 35.

A R-1825556 számú vizsgálati jegyzőkönyv és a beadott dokumentációk alapján igazoljuk, hogy az alábbi minta

“Thermonia szilikon homlokzati vakolat 1,5mm kapart”

melyeket a Thermonia Kft. gyárt, a vizsgálatunk és a benyújtott dokumentáció alapján megfelelnek az alábbi paramétereknek:

kapilláris vízáteresztés: $0,1832 \text{ kgm}^{-2}\text{h}^{-0.5} / \text{W2}$ – közepes vízáteresztő. Vízgőzáteresztés: $122,4 \text{ gm}^2/\text{nap sd}$: $0,167\text{m V2}$ – közepes vízgőzáteresztésű, Tapadása beton felületen: 1.40 MPa

Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok:

305/2011/EU, MSZ EN 15824:2017 Szerves kötőanyagokat tartalmazó kültéri és beltéri vakolatok

Érvényes: 2024/02/28, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Budapest, 2022.02.28.




Varjú András
Osztályvezető
ÉMI-TÜV SÜD Kft.
KERMI Osztály

Megjegyzés: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyv / igazolás kivonatát, rövidítését vagy kivonatolását nem teheti közzé, és nem használható fel a termék reklámozására az ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztályvezetőjének írásbeli hozzájárulása nélkül. A vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények csak az egyes vizsgált mintákra és az elvégzett egyedi vizsgálatra vonatkoznak.